



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 40 DEL 15/05/2019

Settore proponente: Area Lavori Pubblici

OGGETTO: ACCENSIONE IN DEROGA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 31 MAGGIO 2019

Il Sindaco

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192" che prevede all'art. 5 la facoltà dei Sindaci di ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

CONSIDERATO che:

- il comune di Montebello Vicentino rientra nella zona climatica "E", che prevede l'accensione degli impianti di riscaldamento 14 ore giornaliere dal 15.10 al 15.04;
- l'art. 5 del sopra citato DPR 74/2013 consente in deroga, a fronte di comprovate esigenze, l'attivazione degli impianti termici al di fuori del periodo suddetto in misura ridotta di 7 ore giornaliere;
- la Regione e, quindi, il territorio comunale è stata interessata da un notevole calo termico con temperature ampiamente sotto le medie stagionali;
- è previsto per le prossime settimane il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, con l'arrivo di nuove perturbazioni dal nord ed ovest Europa che manterranno le temperature sotto le medie stagionali;
- le temperature previste rendono necessario consentire l'utilizzo degli impianti termici e quindi il prolungamento del periodo di riscaldamento;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

AUTORIZZA

l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento per un numero massimo di 7 ore giornaliere dal 15.05.2019 al 31.05.2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 74/2013.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici, e a mettere in atto ogni possibile provvedimento per il contenimento dei consumi energetici, compreso l'eventuale riduzione delle ore di accensione o lo spegnimento in caso di miglioramento delle condizioni climatiche.



Comune di Montebello Vicentino

Provincia di Vicenza

DISPONE

I'immediata entrata in vigore della presente Ordinanza e la pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco

MAGNABOSCO DINO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*